

# Richtlijnen voor visuele inspectie

## WAT

### Drukkamer Technische ruimte Ventilatiegedeelte

Bovenste afbeeldingen :  
Close-up van gereinigde ventilatoren met enige oxidatie van het metaal versus ongereinigde ventilator met CIPC-residu.

Voorbeeld onderste rij:  
Drukkamer met CIPC-sproeibuisen; niet gereinigde drukkamer met CIPC-residu onder de sproeibuis.



**OK**  
Niet zichtbare residuen, aarde of losse restanten.



**NIET OK**  
Zichtbaar residu, aarde en losse restanten. Niet gereinigd.



### Ondergrondse kanalen



### Wanden en spanten



### Vloeren

Getoonde voorbeelden:  
volledige roostervloer en ondergronds kanaal met hout bedekt.



# Richtlijnen voor visuele inspecties

(Achterzijde)

## WAT

## OK

Geen zichtbare residuen,  
aarde en losse restanten

## NIET OK

Zichtbaar residu, aarde en losse  
restanten. Niet gereinigd.

Plafond



Kisten



Stortbak, kippers en  
transportbanden



Overig  
(circulatieventilatoren,  
mechanische koeling en  
houten balken)

Getoonde voorbeelden:  
circulatieventilator en  
mechanische koeling.

